



# CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Certificate of conformity



n° 036 / 2009 — Rev. 0

Prodotti <i>Products</i>	<b>Tubi in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per adduzione d'acqua</b> <i>Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for water supply</i>
Gamma di prodotti <i>Range of products</i>	<b>vedere allegato / see annex</b>
Norma <i>Standard</i>	<b>UNI EN 1452-2 : 2001</b>
Nome commerciale <i>Trade name</i>	<b>SIRCIPRESS</b>
Produttore <i>Manufacturer</i>	<b>SIRCI GRESINTEX SPA</b>
Sede legale <i>Head office</i>	<b>VIA DEGLI ARTIGIANI, 27 — 06084 PADULE DI GUBBIO (PG)</b>
Sito produttivo <i>Production site</i>	<b>VIA DEGLI ARTIGIANI, 27 — 06084 PADULE DI GUBBIO (PG)</b>

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili e valutati secondo le prescrizioni del documento Sincert RT-06.

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **269**.

Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **31/01/2012**.

*Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules and evaluated against Sincert document RT-06.*

*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number **269**.*

*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until **31/01/2012**.*

Dalmine, 15/01/2009

**ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.**  
via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) - [www.iip.it](http://www.iip.it) - [info@iip.it](mailto:info@iip.it)  
Il Presidente  
(dr. Graziano Vidotto)



SGQ n°006A  
SGA n°014D  
PRD n°006B  
ISP n°004E

**Allegato al certificato di conformità / Annex to certificate of conformity n° 036 / 2009 — Rev. 0**

Prodotti  
Products

**Tubi in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U) per sistemi di tubazioni per adduzione d'acqua**  
*Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for piping systems for water supply*

Norma  
Standard

**UNI EN 1452-2 : 2001**

Produttore  
Manufacturer

**SIRCI GRESINTEX SPA**

<b>Stabilizzante</b> Stabilizer	<b>SDR</b> SDR	<b>S</b> S	<b>PN</b> PN	<b>dal DN</b> from DN	<b>al DN</b> to DN	<b>Sistema di giunzione</b> Joining method
Pb	11	5	20	50	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	13,6	6,3	20	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	21	10	10	50	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	17	8	16	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	13,6	6,3	16	50	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	26	12,5	10	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	33	16	6	50	90	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>
Pb	34,4	16,7	6	110	400	anello elastomerico <i>sealing ring socket</i>

Dalmine, 15 gennaio 2009

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.  
(dr. Graziano Vidotto)

